

7.5.2 Ortsfeuerwehr Kühnhaide

Nachfolgend ist die zukünftige Fahrzeugausstattung der Ortsfeuerwehr Kühnhaide dargestellt. Auf Grund des guten Zustands des LF 16-TS kann dieses Fahrzeug erwartungsgemäß noch ca. 5 Jahre genutzt werden. Auf Grund der Sonderaufgabe „Sicherstellung der Wasserversorgung“ wird als Ersatzbeschaffung ein Löschgruppenfahrzeug mit ausreichend Löschwasservorrat und entsprechender Ausstattung zur Löschwasserentnahme (Tragkraftspritze, Saugschläuche, etc.) als erforderlich angesehen. Nach derzeitiger Normung entspricht diese Anforderung einem Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20). Bei der Beschaffung ist auf die geringe Höhe des Fahrzeugstellplatzes zu achten. Die Nutzbarkeit sowohl für den Erstangriff bei Brandeinsätzen und technischer Hilfe sowie zur Unterstützung bei Wasserförderung über lange Wegstrecken bleibt dadurch erhalten.

Feuerwehrfahrzeuge (DIN 14502) - Ortsfeuerwehr Kühnhaide				
	IST		Ersatzbeschaffung	
	Baujahr	Alter	Fahrzeug	Jahr
(Tank-) Löschfahrzeuge				
LF 16-TS	1992	23	LF 20	2020
Mittelwert		23		

Tab. 7.6 SOLL-Fahrzeugkonzept für die Ortsfeuerwehr Kühnhaide

7.5.3 Ortsfeuerwehr Dorfchemnitz

An der grundsätzlichen Vorhaltung ändert sich in der Ortsfeuerwehr nichts. Die Ortsfeuerwehr muss auch zukünftig in der Lage sein, alle Erstmaßnahmen bei Brandeinsätzen einleiten zu können. Gleichzeitig ist auf Grund der Hochwassergefährdung eine entsprechende Wattiefe erforderlich. Diese Anforderungen lassen sich nach derzeitiger Normung durch das kleinste genormte Löschgruppenfahrzeug (LF 10) realisieren. Auf Grund des Alters des LF 8/6 ist eine Ersatzbeschaffung für 2023 einzuplanen.

Feuerwehrfahrzeuge (DIN 14502) - Ortsfeuerwehr Dorfchemnitz				
	IST		Ersatzbeschaffung	
	Baujahr	Alter	Fahrzeug	Jahr
(Tank-) Löschfahrzeuge				
LF 8/6	1998	17	LF 10	2023
Mittelwert		17		

Tab. 7.7 SOLL-Fahrzeugkonzept für die Ortsfeuerwehr Dorfchemnitz

7.5.4 Ortsfeuerwehr Günsdorf

Nachfolgend ist die zukünftige Fahrzeugausstattung der Ortsfeuerwehr Günsdorf dargestellt. Auf Grund des guten Zustands des LF 8/6 ist eine Weiternutzung für weitere 5 bis 8 Jahre möglich. Derzeit wird für die Ortsfeuerwehr das kleinste ge-